



Legionella

droga zakażenia:

TAK:

aerol
wodno-powietrzny

NIE:

kontakt
z zakażoną osobą



Ministerstwo
Zdrowia





Legionella

przykładowe źródła

- Systemy ciepłej i zimnej wody
- Wieże chłodnicze i skraplacze
- Ogrzewane baseny porodowe
- Baseny zdrojowe, baseny naturalne, źródła termalne
- Fontanny, zraszacze, płaszcze wodne
- Urządzenia medyczne (nawilżacze, inhalatory)



Legionella

Jak zmniejszyć ryzyko zakażenia?

- Regularnie czyść i dezynfekuj urządzenia natryskowe w domu
 - Jeśli nie używasz kranu/prysznica ponad 2 tygodnie, odkręć wodę na przynajmniej 2 min, zanim zaczniesz z niej korzystać
 - Okresowo opróżniaj i przepłukuj urządzenia grzewcze, zgodnie z zaleceniami producenta
 - Jeżeli możesz, utrzymuj temperaturę wody w urządzeniach grzewczych powyżej 60°C
 - Serwisuj/czyść klimatyzację zgodnie z zaleceniami producenta
- 

